



Piirustuksen sisältö

Asennusdetalji  
Multiläpiviennit betonirakenteisessa välipohjassa.  
Asennetaan porattuun reikään tai valetaan  
paikoilleen.

Pvm

31.8.2021

Detalji

SWT-DK200

Mittakaava

Ei mittakaavassa

Sivu

2 (5)

#### YLEISTIEDOT

Tuote: Sewatek Multiläpivienti.

Käyttötarkoitus: Muovisten viemäriputkien ja kaapelinippujen palokatko valuvaiheessa tai reikään asennettavaksi.

ETA-asiakirja: ETA-12/0045 (31.8.2021)

Paloluokka: EI 90 - EI 120

Ilmaäänieristävyys  $R_w$ : Vaikutus 0-2 dB kivirakenteessa

Odotettu käyttöikä: 25 vuotta


Multiläpivienti valetaan paikoilleen tai asennetaan oikean kokoiseen reikään. Porareikäasennuksessa läpivientikappaleiden ja rakenteen välinen sauma tiivistyskitataan akryylimassalla.

Virtausputkien tulppaus polttokokeessa avoin / suljettu (U/C) tai avoin / avoin (U/U).

Tuote	Porareikä (Ø) (-0/+5 mm)
D80	80 mm
D105	105 mm
D140	140 mm

#### KLUSTERI

$a_2$ : Etäisyys läpivientikappaleiden välillä.



#### Huom!

- Paikallinen ja jatkuva eristys katkeaa rakenteen kohdalla, eli eristystä ei viedä rakenteen läpi.