



Piirustuksen sisältö  
Asennusdetalji  
Multiläpiviennit betonirakent. seinässä.  
Asennetaan porattuun reikään tai valetaan  
paikoilleen.

Pvm  
31.8.2021

Detalji  
SWT-DK100

Mittakaava  
Ei mittakaavassa

Sivu  
2 (6)

## YLEISTIEDOT

Tuote: Sewatek Multiläpivienti

Käyttötarkoitus: Muovisten viemäriputkien ja kaapelinippujen palokatkoläpivienti.

ETA-asiakirja: ETA-12/0045 (31.8.2021)

Paloluokka: EI 60 - EI 120

Ilmaäänieristävyys Rw: Vaikutus 0-2 dB kivirakenteessa

Odotettu käyttöikä: 25 vuotta


Multiläpivienti asennetaan oikean kokoiseen reikään tai valetaan paikoilleen. Läpivientikappaleiden ja rakenteen välinen sauma tiivistyskitataan tarvittaessa akryylimassalla.

Virtausputkien tulppaus polttokokeessa avoin / suljettu (U/C).

Tuote	Porareikä (Ø)
D80	80-85 mm
D105	105-110 mm
D140	140-145 mm

## KLUSTERI

$a_2$ : Etäisyys läpivientikappaleiden välillä.  
Yksittäin testatut 200 mm.



### Huom!

- Paikallinen ja jatkuva eristys katkeaa rakenteen kohdalla, eli eristystä ei viedä rakenteen läpi.