



Piirustuksen sisältö

Asennusdetalji
Sewatek SWT-105 paloakryyli
massiivipuuseinässä

Pvm

31.8.2021

Detalji

SWT-105P100

Mittakaava

Ei mittakaavassa

Sivu

2 (9)


YLEISTIEDOT

Tuote: Sewatek SWT-105 -paloakryyli
Käyttötarkoitus: Putkien ja kaapeleiden palokatkomassa
ETA-asiakirja: ETA-20/0260
Paloluokka: EI 30 - EI 90
Ilmaäänieristävyys Rw: Heikennys 0-2 dB massiivipuuseinässä
Odotettu käyttöikä: 25 vuotta

Läpivietävän tekniikan ja rakenteen välinen sauma tiivistetään SWT-105 paloakryyllillä.

Detaljipiirustukset on ryhmitelty läpivietävän talotekniikan mukaan. Osa virtausputkista on eristettävä paloluokkien saavuttamiseksi. Eristysvaatimukset on esitetty detaljipiirustuksissa.

KLUSTERI a_2 : Etäisyys reikien välillä.
Yksittäisinä testatut min. 200 mm.



Huom!

- Paikallinen ja jatkuva eristys katkeaa rakenteen kohdalla, eli eristystä ei viedä rakenteen läpi. (Ei koske IV-kanavan jatkuvaa katkeamatonta eristystä)