



Piirustuksen sisältö

Asennusdetalji
Sewatek M-sarja, SWT-105 paloakryyli
betonirakenteisessa seinässä

Pvm

31.8.2021

Detalji

SWT-105K100

Mittakaava

Ei mittakaavassa

Sivu

2 (10.2)

YLEISTIEDOT

Tuote:	Sewatek SWT-105 -paloakryyli
Käyttötarkoitus:	Putkien ja kaapelien palokatkomassa
ETA-asiakirja:	ETA-20/0260 (31.8.2021)
Paloluokka:	EI 30 - EI 120
Ilmaäänieristävyys Rw:	Vaikutus 0-2 dB betonirakenteessa
Odotettu käyttöikä:	25 vuotta


Läpivietävän tekniikan ja rakenteen välinen sauma tiivistetään SWT-105 paloakryyllillä.

Detaljipiirustukset on ryhmitelty läpivietävän talotekniikan mukaan. Osa virtausputkista on eristettävä paloluokkien saavuttamiseksi. Eristysvaatimukset on esitetty detaljipiirustuksissa.

Virtausputkien tulppaus polttokokeessa avoin / suljettu (U/C), paitsi läpivientivaraukset (C/C).

KLUSTERI

a_2 : Etäisyys reikien välillä.
Yksittäin testatut 200 mm.



Huom!

- Jatkuva katkeamaton eristys ei katkea rakenteen kohdalla.
- Paikallinen ja jatkuva katkeava eristys katkeaa rakenteen kohdalla, eli eristystä ei viedä rakenteen läpi.