



Piirustuksen sisältö

Asennusdetalji
Sewatek SWT-105 -paloakryyli
betonirakenteisessa välipohjassa

Pvm

31.8.2021

Detalji

SWT-105K200

Mittakaava

Ei mittakaavassa

Sivu

2 (11)


YLEISTIEDOT

Tuote: Sewatek SWT-105 -paloakryyli
Käyttötarkoitus: Putkien ja kaapelien palokatkomassa
ETA-asiakirja: ETA-20/0260 (31.8.2021)
Paloluokka: EI 60 - EI 120
Ilmaäänieristävyys Rw: Heikennys 0-2 dB betonirakenteessa
Odotettu käyttöikä: 25 vuotta

Läpivietävän tekniikan ja rakenteen välinen sauma tiivistetään SWT-105 paloakryyllillä.

Detaljipiirustukset on ryhmitelty läpivietävän talotekniikan mukaan. Osa virtausputkista on eristettävä paloluokkien saavuttamiseksi. Eristysvaatimukset on esitetty detaljipiirustuksissa.

KLUSTERI a_2 : Etäisyys reikien välillä.
Yksittäisinä testatut 200 mm.



Huom!

- Jatkuva katkeamaton eristys ei katkea rakenteen kohdalla.
- Paikallinen ja jatkuva katkeava eristys katkeaa rakenteen kohdalla, eli eristystä ei viedä rakenteen läpi.