



Piirustuksen sisältö

Asennusdetalji  
Sewatek M-sarja, SWT-125 grafiittimassa  
betonirakenteisessa seinässä

Pvm

24.7.2020

Detalji

SWT-105K100

Mittakaava

Ei mittakaavassa

Sivu

2 (5)

## YLEISTIEDOT


Tuote:	Sewatek SWT-125 -grafiittimassa
Käyttötarkoitus:	Putkien ja kaapelien palokatkomassa
ETA-asiakirja:	20/0260
Paloluokka:	EI 60
Ilmaäänieristävyys $R_w$ :	Heikennys 0-2 dB betonirakenteessa
Odotettu käyttöikä:	25 vuotta

Läpivietävän tekniikan ja rakenteen välinen sauma tiivistetään SWT-125 grafiittimassalla.

Detaljipiirustukset on ryhmitelty läpivietävän putkimateriaalin mukaan. Osa virtausputkista on eristettävä paloluokkien saavuttamiseksi. Eristysvaatimukset on esitetty detaljipiirustuksissa.

## KLUSTERI

$a_2$ : Etäisyys reikien välillä.  
Yksittäin testatut 200 mm.



## Huom!

- Paikallinen ja jatkuva eristys katkeaa rakenteen kohdalla, eli eristystä ei viedä rakenteen läpi.