



Piirustuksen sisältö

Asennusdetalji
Multiläpiviennit massiivipuorakenteisessa
seinässä. Asennetaan porattuun reikään.

Pvm

31.8.2021

Detalji

SWT-DP100

Mittakaava

Ei mittakaavassa

Sivu

2 (4)

YLEISTIEDOT

Tuote:	Sewatek Multiläpivienti
Käyttötarkoitus:	Reikään asennettava palokatkoratkaisu muoviviemäreille ja kaapeleille.
ETA-asiakirja:	ETA-12/0045
Paloluokka:	EI 45 - EI 60
Ilmaäänieristävyys Rw:	Vaikutus 0-2 dB massiivipuorakenteessa
Odotettu käyttöikä:	25 vuotta


Multiläpivienti asennetaan oikean kokoiseen reikään. Läpivientikappaleiden ja rakenteen välinen sauma tiivistyskitataan akryylimassalla.

Virtausputkien tulppaus polttokokeessa avoin / suljettu (U/C).

Tuote	Reiän koko (Ø)
D80	80 - 85 mm
D105	105 - 110 mm
D140	140 - 145 mm

KLUSTERI

a_2 : Etäisyys läpivientikappaleiden välillä.
Yksittäin testatut min. 200 mm.



Huom!

- Paikallinen ja jatkuva eristys katkeaa rakenteen kohdalla, eli eristystä ei viedä rakenteen läpi.