

## SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. SWT-10\_0921

### Sewatek-läpivientiputki metalli- ja komposiittiputkille


- 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste**  
LVP [Ø32, 40, 50, 60, 75, 90, 125 mm]. Sewatek-läpivientiputki voi olla asennettuna sellaisenaan tai kiinnitettynä Sewatek S- tai H-sarjan asennustukiin.
- 2. Aiottu käyttötarkoitus**  
Valuvaiheessa tai reikään asennettava palokatko kiviaineisten välipohjien ja väliseinien putkiläpivienteihin
- 3. Valmistaja**  
Sewatek Oy  
Sepäntie 4  
07230 Askola
- 4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä**  
AVCP 1  
Eurofins Expert Services Oy on myöntänyt sertifikaatin suoritustasojen pysyvyydestä 0809 – CPR – 1149
- 5. Eurooppalainen arviointiasiakirja**  
EAD 350454-00-1104

Eurooppalainen tekninen arviointi

ETA-12/0045, päiv. 31/08/2021

Ilmoitettu Laitos

Eurofins Expert Services Oy [EOTA:n jäsen 0809]



## 6. Ilmoitetut suoritustasot

| Perusominaisuudet  | Suoritustaso   | Yhdenmukainen tekninen erittely |
|--------------------|--|---------------------------------|
| Palonkestävyys     | EI 30-120, ks. ETA-12/0045                                       | EN 13501-2                      |
| Käyttökategoria    | Y <sub>2</sub> , myös Z <sub>1</sub> ja Z <sub>2</sub> täyttyvät | EOTA TR024                      |
| Ilmaäänieristävyys | Vaikutus R <sub>w</sub> 0-2 dB                                   | EN ISO 717-1                    |
| Käyttöikä          | Ennakoitu käyttöikä 25 vuotta.                                   | ISO 188, ISO 2440               |

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen [EU] N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla

Valmistajan puolesta allekirjoittanut

Askolassa 29.9.2021



Sami Sihvola

Valmistuspäällikkö

