

## SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. SWT-20\_0921

Sewatek Multiläpivienti betoni-, kevytbetoni- tai massiivipuurakenteisiin


- 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste**  
Sewatek Multiläpivienti D80, D105, D140
- 2. Aiottu käyttötarkoitus**  
Valuvaiheessa tai porattuun reikään asennettava palokatko välipohjien ja väliseinien putki- ja kaapeliläpivienteihin.
- 3. Valmistaja**  
Sewatek Oy  
Sepäntie 4  
07230 Askola
- 4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä**  
AVCP 1  
Eurofins Expert Services Oy on myöntänyt sertifikaatin suoritustasojen pysyvyydestä 0809 – CPR – 1149
- 5. Eurooppalainen arviointiasiakirja**  
EAD 350454-00-1104

**Eurooppalainen tekninen arviointi**

ETA-12/0045, päiv. 31/08/2021

**Ilmoitettu Laitos**

Eurofins Expert Services Oy [EOTA:n jäsen 0809]



## 6. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukainen tekninen erittely
Palonkestävyys	EI 45-120, ks. ETA-12/0045	EN 13501-2
Käyttökategoria	Y <sub>2</sub> , myös Z <sub>1</sub> ja Z <sub>2</sub> täyttyvät	EOTA TR024
Ilmaäänieristävyys	Vaikutus R <sub>w</sub> 0-2 dB	EN ISO 717-1
Käyttöikä	Ennakoitu käyttöikä 25 vuotta.	ISO 188, ISO 2440

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen [EU] N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla

Valmistajan puolesta allekirjoittanut

Askolassa 29.9.2021



Sami Sihvola  
Valmistuspäällikkö

