

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. SWT-30_0921

Sewatek D2-sarjan läpivienti betoni-, kevytbetoni- ja massiivipuukurakenteisiin tai rankarakenteiseen kipsilevyseinään.


- 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste**
Sewatek D2-sarjan läpivienti D2-40, D2-60, D2-75, D2-90.
- 2. Aiottu käyttötarkoitus**
Porattuun reikään asennettava palokatko välipohjien ja väliseinien putki- ja kaapeliläpivienteihin.
- 3. Valmistaja**
Sewatek Oy
Sepäntie 4
07230 Askola
- 4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä**
AVCP 1
Eurofins Expert Services Oy on myöntänyt sertifikaatin suoritustasojen pysyvyydestä 0809 – CPR – 1149
- 5. Eurooppalainen arviointiasiakirja**
EAD 350454-00-1104

Eurooppalainen tekninen arviointi

ETA-12/0045, päiv. 31/08/2021

Ilmoitettu Laitos

Eurofins Expert Services Oy [EOTA:n jäsen 0809]



6. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukainen tekninen erittely
Palonkestävyys	EI 30-120, ks. ETA-12/0045	EN 13501-2
Käyttökategoria	Y ₂ , myös Z ₁ ja Z ₂ täyttyvät	EOTA TR024
Ilmaäänieristävyys	Vaikutus R _w 0-2 dB	EN ISO 717-1
Käyttöikä	Ennakoitu käyttöikä 25 vuotta.	ISO 188, ISO 2440

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen [EU] N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla

Valmistajan puolesta allekirjoittanut

Askolassa 29.9.2021



Sami Sihvola

Valmistuspäällikkö

