

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. SWT-41_0921


Grafiittimassa SWT-125

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste
Sewatek Grafiittimassa SWT-125
2. Aiottu käyttötarkoitus
Putkien ja kaapeleiden palokatko- ja tiivistystuote
3. Valmistaja
Sewatek Oy
Sepäntie 4
07230 Askola
4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa
käytetty järjestelmä
AVCP 1
Eurofins Expert Services Oy on myöntänyt sertifikaatin
suoritustasojen pysyvyydestä 0809 – CPR – 20001865
5. Eurooppalainen arviointiasiakirja
EAD 350454-00-1104

Eurooppalainen tekninen arviointi
ETA-20/0260, päiv. 31/08/2021

Ilmoitettu Laitos

Eurofins Expert Services Oy (EOTA:n jäsen 0809)



6. Ilmoitetut suoritustasot

| Perusominaisuudet | Suoritustaso | Yhdenmukainen tekninen erittely |
|--------------------|--|---------------------------------|
| Palonkestävyys | EI 30-120, ks ETA-20/0260 | EN 13501-2 |
| Käyttökategoria | Y ₂ , myös Z ₁ ja Z ₂ täyttyvät | EOTA TR024 |
| Ilmaäänieristävyys | Vaikutus Rw 0-2 dB | EN ISO 717-1 |
| Käyttöikä | Ennakoitu käyttöikä 25 vuotta. | ISO 188, ISO 2440 |

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen [EU] N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla

Valmistajan puolesta allekirjoittanut

Askolassa 29.9.2021



Sami Sihvola
Valmistuspäällikkö

