

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. SWT-50_0921


Sewatek C-sarjan palomansetit

- 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste**
Palomansetti C16-32, C25-50, C50-80, C50-80x, C80-110, C80-110x, C110-125, C125-160
- 2. Aiottu käyttötarkoitus**
Palokatko muovi- ja komposiittiputkille, kaapeleille sekä viemäriputkimateriaalin vaihtoon valuraudasta muoviksi.
- 3. Valmistaja**
Sewatek Oy
Sepäntie 4
07230 Askola
- 4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä**
AVCP 1
Eurofins Expert Services Oy on myöntänyt sertifiointin suoritustasojen pysyvyydestä 0809 – CPR – 20001865
- 5. Eurooppalainen arviointiasiakirja**
EAD 350454-00-1104

Eurooppalainen tekninen arviointi
ETA-20/0260, päiv. 31/08/2021

Teknisestä arvioinnista vastaava laitos
Eurofins Expert Services Oy

Ilmoitettu laitos
Eurofins Expert Services Oy [EOTA:n jäsen 0809]



6. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukainen tekninen erittely
Palonkestävyys	EI 60-120, ks ETA-20/0260	EN 13501-2
Käyttökategoria	Y ₂ , myös Z ₁ ja Z ₂ täyttyvät	EOTA TR024
Käyttöikä	Ennakoitu käyttöikä 25 vuotta.	ISO 188, ISO 2440

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen [EU] N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla

Valmistajan puolesta allekirjoittanut

Askolassa 29.9.2021



Sami Sihvola
Valmistuspäällikkö

